

CHIARIMENTO N. 10

OGGETTO: Finanziamento PNRR misura M2C2 – 4.4.1 “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti” – Appalto integrato per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di supporto all’alimentazione elettrica degli autobus acquisiti nell’ambito del finanziamento PNRR (G.258/2024)

CUP: G20J22000000006

CIG: B36F6906E4

NUTS: ITG2

RUP: Ing. Silvano Angius

QUESITO: segnaliamo che non risulta esistente un quadro ABB Mod. SYSTEM PRO E POWER con carpenteria INOX. Si chiede di confermare che la dicitura “INOX” sia un refuso.

RISPOSTA: Sono ammessi prodotti equivalenti. Infatti, la nota di chiarimento si riferisce alle voci di elenco prezzi identificate dal codice “NPF_007a” ed “NPF_007b”, le quali riportano, testualmente: “Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Bassa Tensione Tipo ABB Mod. SYSTEM PRO E POWER - INOX - In > 4000A o equivalente, in lamiera d'acciaio, (omissis)”.

In alcun punto della descrizione è specificato che il requisito “INOX” debba riferirsi alla carpenteria.

Propriamente, la parola INOX è inserita nel nome proprio del prodotto. Con tale dicitura il produttore identifica una linea di quadri elettrici che, per correnti nominali maggiori di 4.000 A, possiede montanti e traverse in acciaio inox AISI 304, in grado di contrastare le correnti parassite.

Publicato sul sito CTM S.p.A. in data: 14.11.2024

CG

IL RUP
(Ing. Silvano Angius)